

**ESCLARECIMENTO Nº001 – PROCESSO 003/2023 SESI/SENAI-DR/TO
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº001/2023 SESI/SENAI-DR/TO**

Diante da solicitação de esclarecimentos referente Processo Licitatório 003/2023 SESI/SENAI-DR/TO Concorrência Nº001/2023 SESI/SENAI-DR/TO, realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO passa a elucidar na forma que segue:

Questionamento 01:

1 - Na planilha sintética, no item 4.1 relata a parte das calhas e rufos, sendo eles em chapa de aço galvanizado de número 24. Contudo, no memorial descritivo no item 2.2.4 relata que seriam confeccionadas em aço zinco na chapa 0,43mm. Qual dos dois materiais seria o adequado para uso?

Resposta ao questionamento 01:

Usar material conforme item 4.1 especificado na planilha.

Questionamento 02:

2 - A parte da pintura descrita na planilha sintética no item 7.1, onde relata pintura de acabamento com tinta emborrachada. Onde seria aplicada essa pintura? Não relatava no memorial descritivo;

Resposta ao questionamento 02:

O material será aplicado 6.1 da planilha sintética (placa cimentícia e= 10mm).

Questionamento 03:

3 - Sobre o modelo da placa da obra descrita no item 2.1.3 do memorial descritivo, como seria o modelo que a fiscalização forneceria?

Resposta ao questionamento 03:

Enviaremos o modelo para empresa que por ventura venha a ser a ganhadora do certame, obedecendo o tamanho e as especificações da memória de cálculo e planilha analítica respectivamente.


Questionamento 04:

4 - Para fazer uma visita no local, solicito o dia da visita por esse e-mail mesmo?

Resposta ao questionamento 04:

Conforme item 16.1 do edital, (O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário até o segundo dia útil anterior à data de abertura desta Licitação. O contato será pelo telefone (0xx63) 3229-5710, das 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18 horas no 3º Andar do Edifício Armando Monteiro Neto, quadra ACSE 01 – Rua do Pedestre SE-03, lote 34-A, Plano Diretor Sul, Palmas - TO.)

Palmas-TO, 04 de outubro de 2023.


KELLYANE RESPLANDES DOS SANTOS
Presidente da CPL
Sistema FIETO