

ESCLARECIMENTO 01 – CONCORRÊNCIA SESI-DR/TO Nº 003/2021

Diante da solicitação de esclarecimentos referente a Concorrência SESI-DR/TO Nº 003/2021 realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO passa a elucidar na forma que segue:

Questionamento 01: No anexo memorial descritivo temos o memorial de um projeto solar fotovoltaico de 97,68 kWp para 75 kW de inversor.
A licitação em questão é para uma potência total de 88,8 kWp, deve-se manter como premissa e exigência mínima a potência de 75 kW de inversor ?

Resposta ao questionamento 01: Potência mínima exigida de inversor é 75 kW, sendo 3 inversores de 25.

Questionamento 02: No memorial em questão foram utilizados 3 inversores de 25 kW cada, pode ser oferecido um único inversor de 75 kW ?

Resposta ao questionamento 02: Será necessária a instalação de 3 inversores de no mínimo 25 kW.

Questionamento 03: As características dos equipamentos utilizados no memorial descritivo são as exigências mínimas dos equipamentos que podem ser ofertados ? Por exemplo, módulo de no mínimo 440 Wp, Eficiência do módulo de no mínimo 19,92%.

Resposta ao questionamento 03: Exato, são as exigências mínimas, a potência mínima de cada placa é de 440 Watts e 19,92% de eficiência, devendo sempre respeitar a quantidade de módulos, mesmo que seja instalado módulos de potência superior.

Questionamento 04: Caso o inversor ofertado já possua todas as proteções necessárias integradas ao equipamento ainda será obrigatório o uso de string box?

Resposta ao questionamento 04: Sim, será necessário a instalação da string box.

Questionamento 05: Será aceito a emissão de duas notas fiscais sendo uma de serviço e outra de equipamentos ?

Resposta ao questionamento 05: Não, apenas nota de serviço.

Questionamento 06: É obrigatório a menção de marca e modelo dos equipamentos do gerador fotovoltaico na proposta ? É obrigatório apresentação de datasheets ou documentação técnica que comprove que o equipamento atende as exigências mínimas do edital ?

Resposta ao questionamento 06: Sim, para comprovação de potência e eficiência mínima.

Palmas, 09 de dezembro de 2021.

KELLYANE RESPLANDES DOS SANTOS
Presidente da CPL
Sistema FIETO