



ESCLARECIMENTO 01 – CARTA CONVITE Sesi-DR/TO Nº 003/2023

Diante da solicitação de esclarecimento referente a Carta Convite Sesi-DR/TO Nº 003/2023 realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO passa a elucidar na forma que segue:

Questionamento 01: Em análise ao edital da carta convite supracitada identificamos a exigência de apresentar acervo referente a execução de galpão pré moldado, porém nós da MDR Construtora temos acervo referente a obra de estruturas de concreto armado, que apresenta um maior nível de complexidade devido a utilização de formas, adensamento de concreto, escoras e demais elementos de execução.

Seria possível a substituição?

Resposta ao questionamento 01: Poderá ser utilizado tanto obras de estrutura em pré-moldado ou obras de estruturas de concreto armado de no mínimo 25Mpa respeitando as quantidades mínimas exigidas no edital.

Palmas-TO, 17 de novembro de 2023.

KELLYANE RESPLANDES DOS SANTOS

Presidente da CPL

Sistema FIETO